



# ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Площад "Трети март", № 32  
Телефони: Кмет 04321/33 01.23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар  
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail : [ob\\_maglitz@mail.bg](mailto:ob_maglitz@mail.bg) ISO 14001, ISO 9001

Изх. № РД-09-94#2/ 27.04.2015 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ  
В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

**„Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с. Юлиево, общ. Мъглиж”**

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно публична покана с предмет: **„Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с. Юлиево, общ. Мъглиж”**.

**Въпрос 1:**

Предвидено ли е демонтаж на съществуващите ограждения- метална дограма и фазер? Ако да, какви количества и в коя позиция да се включи цената.

**Ви даваме следните разяснения:**

Същата е включена в позиция 1 „Оформяне на отвори в съществуващи стени”, съгласно предвидените в нея количества.

**Въпрос 2:**

По поз. 3 от КСС е предвидена нова PVC дограма- колко камерна да бъде?

**Ви даваме следните разяснения:**

Дограмата следва да бъде 5 (пет) камерна.

**Въпрос 3:**

В поз. 6- Предстенна обшивка от гипсокартон, включва ли шпакловка?

**Ви даваме следните разяснения:**

Предвидената обшивка от гипсокартон в позиция 6 включва шпакловка..

**Въпрос 4:**

Съгл. поз. 8- Теплоизолация от минерална вата над окачен таван 2x5 см.- В Доклада за обследване на енергийната ефективност е прието 14 см. Коя от двете дебелини е вярна? Предвидена ли е пароизолация над минералната вата?

**Ви даваме следните разяснения:**

Моля оферирайте съгласно позиция 8 „Топлоизолация от минерална вата над окачен таван 2x5 см.” с предвидена пароизолация.

**Въпрос 5:**

Поз. 10 Топлоизолация по стени външно, вкл. минерална мазилка- от какъв материал е изолацията и с каква дебелина?

**Ви даваме следните разяснения:**

Изолацията по позиция 10 „Топлоизолация по стени външно, вкл. минерална мазилка” е EPS 5 см., съгласно приложения Доклад за обследване за енергийна ефективност.

**Въпрос 6:**

Поз. 11- Минерална мазилка по борд, вкл. грунд- Какво се има в предвид да се изпълни по борда от ламарина?

**Ви даваме следните разяснения:**

Минерална мазилка по борд върху 2 см. EPS вкл. грунд (бетон контакт).

**Въпрос 7:**

КСС се състои от 17 позиции, а в документацията количествената сметка има 18-та позиция: Доставка и монтаж на топовъздушна камина на пелети. Коя количествена сметка е вярна?

**Ви даваме следните разяснения:**

В Приложение 12 Количествено-стойностна сметка е предвидена позиция 18 „Доставка и монтаж на топовъздушна камина на пелети”

**ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ**

Кмет на Община Мъглиж

